ESCLARECIMENTO DE PROJETOS E PLANILHAS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO.
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2020

Obra: Contratação de empresa para prestação de serviços com o fornecimento de material para construção de trecho da ciclovia com passeio na orla da Enseada Encantada, bairro Centro, no Município de Porto Belo, conforme Projeto, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro, parte integrante deste Edital, em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e conforme Contrato de Repasse nº 869952/2018/MTUR/CAIXA.

Nós da **DIMENSE ENGENHARIA E CONSTRUTORA ME LTDA**, empresa de direito privado, situada na Rua Arnoldo Zuqui, Bairro, Dom Joaquim, Brusque, Santa Catarina, inscrito no CPNJ 27.404.978/0001-75, representado pelo Sr Luiz Carlos Pereira Junior, cpf 066.314.889-82, Engenheiro Civil e sócio-proprietário, vem através deste, muito respeitosamente, perante a **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO** e aos responsáveis pelo objeto acima descrito, pedir esclarecimento referente aos itens abaixo:

01 Pedimos a atualização da planilha orçamentária, pois a mesma encontra-se com sua data base de 11/2019, sendo assim defasada, pois estamos em junho de 2020 e os valores de concreto estão incompatíveis com o do mercado atual.

02 Os itens do fornecimento de concreto usinado, não prevê o uso da bomba.

03 No projeto (folha 01/02) encontra-se quatro indicações de muros (M01, M02, M03, M04), sendo assim, na planilha orçamentária está cotado apenas o M01 e M02.

Os muros 03 e 04 não será executados nessa etapa?

04 Na planilha orçamentária, o item 1.4.0.12, consta que o material de bloco retangular será com 10cm de espessura. Este material não seria com espessura de 8cm? Pois no mercado local não possui o modelo orçado.

05 Não foi localizado na planilha orçamentária o serviço de topografia.

Estes serviços serão fornecidos pelo contratante?

06 Na composição do BDI, consta que o iss é de 2,50%, sendo que o município exige que seja retido 5,00%.
Se utilizarmos o 5,00% ultrapassará o valor máximo global permitido.
Sendo assim, pedimos a correção do mesmo.

PORTO BELO, 02/06/2020

