# ESTADO DE SANTA CATARINA
# SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
# CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA

## COMPROVANTE DE SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE DE PPCI / RPCI

| 1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO | | |
|---|---|---|
| **Registro da Endereço (RE):** RE8265001202A | | |
| **Nome da Edificação**: Centro de Bem-Estar Animal | | |
| **Nome Fantasia**: Centro de Bem-Estar Animal | | |
| **Logradouro público**: Rua "F" | | **Nº**: |
| **Bairro**: ALTO PEREQUE | **Município**: PORTO BELO/SC | **CEP**: 89210-000 |
| **Complemento**: Loteamento Porto Fino | **LAT/LONG**: (-27.161028942906,-48.58233152257) | |
| **Referência**: | **Arquivo:** | |
| **Blocos Homologados CBMSC**: 0 | **Blocos Cadastrados CBMSC**: 1 | |

| 2. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL | | |
|---|---|---|
| **NR** | **Nome Completo** | **CPF** |
| 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO | 82.575.812/0001-20 |

| 3. DADOS DA SOLICITAÇÃO | | |
|---|---|---|
| **Protocolo**: A8265001296A | **Característica de**: Baixa Complexidade RPCI-S | **Nº de Blocos**: 1 |
| **Área total da solicitação**: 113,28 (m²) | | |
| **Nome Solicitante**: Wilian Leandro Paulino Auler | | **CPF/CNPJ** : 061.382.839-96 |
| **Data da Solicitação**: 18/04/2022 | **Quantidade de anexos**: 1 | |

**3.1. DETALHES POR BLOCO**

**3.1.1. único**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Área da solicitação**: 113,28 (m2) | **Área do Bloco**: 113,28 (m2) | **Área desconsiderada**: 0,00 (m2) | |
| **Nº de pavimentos**: 1 | **Altura**: 2,60 (m) | **Área do pavimento Tipo**: 113,28 (m) | **Área desconsiderada**: 0,00 (m2) |
| **Complexidade**: Baixa Complexidade RPCI-S | **Carga de incêndio**: Baixa - 300,00 (MJ/m2) | **Situação**: NOVA | |
| **Tipo da Edificação**: OUTRO | **Tipo de Escada**: Sem escada | **Quantidade de Glp**: -- | |

**OCUPAÇÕES**

| NR | Ocupação | Destinação | Área | Área Comum | Área Solicitada |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H-1 [Serviço de saúde e institucional] Hospital veterinário e assemelhados | Hospitais, clínicas e consultórios veterinários e assemelhados (inclui-se alojamento com ou sem adestramento) | 113,28 (m²) | 0,00 (m²) | 113,28 (m²) |

**RISCOS ESPECIAIS**

Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.

**SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA**

| SISTEMA/MEDIDA | SIGLA | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| Proteção por extintores | PPE | Instalar um (1) extintor portátil do tipo Pó ABC com capacidade extintora de 2-A:20-B:C a cada 60m (cobre um raio de 30m). Deverá ainda ter no mínimo 2 unidades extintoras por pavimento, exceto nos locais até 100m². Deverá estar conforme Instrução Normativa 06/DAT/CBMSC. |

| | | |
|---|---|---|
| Saídas de emergência | SE | Adequar conforme Instrução Normativa 09/DAT/CBMSC<br><br>Deverá, ainda, realizar as adequações abaixo<br><br>1. Possuir piso antiderrapante e incombustível;<br>2. Não possuir degraus em leque;<br>3. Devem ter largura mínima de 1,20 m;<br>4. O guarda-corpo deve ter altura mínima de 1,10 m;<br>5. O corrimão deve ser contínuo em ambos os lados, e ter altura entre 0,80 m e 0,92 m;<br>6. Identificar o número do pavimento;<br>7. Prever sinalização (placa de SAÍDA) com indicação clara do sentido de saída;<br>8. Devem possuir iluminação de emergência. |
| Iluminação de emergência | IE | Instalar 1 luminária de emergência do tipo bloco autônomo a cada 8,40m, devendo ter autonomia de 2h para as ocupações F (reunião de público com concentração) e hospitalar com internação ou com restrição de mobilidade. Para as demais ocupações a autonomia deverá ser de no mínimo 1h. Deverá estar conforme Instrução Normativa 11/DAT/CBMSC. |
| Sinalização de emergência | SEM | Instalar 1 placa de SAL indicando todas as mudanças de direção, obstáculos, saídas, escadas, rampas, etc, de tal forma que em cada placa de SAL seja possível visualizar o ponto seguinte. Tamanho da placa 25 x 16 cm, com moldura das letras de 4 x 9 cm e traço das letras 1cm. As placas deverão estar distantes no máximo 15m uma da outra. Obs: Para o cupação F (reunião de público com concentração), é obrigatório a placa do tipo luminosa, a qual deve permanecer constantemente iluminada durante os eventos. Deverá estar conforme Instrução Normativa 13/DAT/CBMSC. |
| Instalações de gás combustível (GLP & GN) | IGC | A edificação não fará uso de GLP. |

**4. ANEXOS**

| NR | Nome e-SCI | Nome Original | Descrição Documento | Data Upload |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OUTROS_18-04-20 (...) | RPCI - Centro d (...) | Outros documentos (ex: croqui, fotos, etc) | 18/04/2022 11:42:34 |

**Assinatura Eletrônica**

Wilian Leandro Paulino Auler
NOME

061.382.839-96
CPF

PORTO BELO/SC, 18/04/2022
LOCAL E DATA

170.245.14.218
ENDEREÇO IP DO SOLICITANTE