ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA

COMPROVANTE DE SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE DE PPCI / RPCI

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO		
Registro da Endereço (RE): RE8265001284A		
Nome da Edificação: Fundação da Cultura		
Nome Fantasia: Fundação da Cultura		
Logradouro público: AVENIDA FRANCISCO SEVERIANO DOS SANTOS		**Nº**:
Bairro: VILA NOVA	**Município**: PORTO BELO/SC	**CEP**: 88210-000
Complemento:	**LAT/LONG**: (-27.160114413944,-48.563139544041)	
Referência: Fundação da Cultura	**Arquivo:**	
Blocos Homologados CBMSC: 0	**Blocos Cadastrados CBMSC**: 1	

2. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL		
NR	**Nome Completo**	**CPF**
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	82.575.812/0001-20

3. DADOS DA SOLICITAÇÃO			
Protocolo: A8265001386A	**Característica de**: Baixa Complexidade RPCI-S	**Nº de Blocos**: 1	
Área total da solicitação: 70,80 (m²)			
Nome Solicitante: Wilian Leandro Paulino Auler		**CPF/CNPJ** : 061.382.839-96	
Data da Solicitação: 13/05/2022	**Quantidade de anexos**: 1		

3.1. DETALHES POR BLOCO

3.1.1. Salas Modulares Mutiuso

Área da solicitação: 70,80 (m2)	**Área do Bloco**: 70,80 (m2)	**Área desconsiderada**: 0,00 (m2)	
Nº de pavimentos: 1	**Altura**: 3,35 (m)	**Área do pavimento Tipo**: 70,80 (m)	**Área desconsiderada**: 0,00 (m2)
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI-S	**Carga de incêndio**: Baixa - 300,00 (MJ/m2)	**Situação**: NOVA	**Lotação Máxima**: 20
Tipo da Edificação: OUTRO	**Tipo de Escada**: Sem escada	**Quantidade de Glp**: --	

OCUPAÇÕES

NR	Ocupação	Destinação	Área	Área Comum	Área Solicitada
1	E-2 [Educacional e cultura física] Escola especial	Escolas de cultura geral	70,80 (m²)	0,00 (m²)	70,80 (m²)

RISCOS ESPECIAIS

Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA

SISTEMA/MEDIDA	SIGLA	DESCRIÇÃO
Proteção por extintores	PPE	Instalar um (1) extintor portátil do tipo Pó ABC com capacidade extintora de 2-A:20-B:C a cada 60m (cobre um raio de 30m). Deverá ainda ter no mínimo 2 unidades extintoras por pavimento, exceto nos locais até 100m². Deverá estar conforme Instrução Normativa 06/DAT/CBMSC.

Saídas de emergência	SE	Adequar conforme Instrução Normativa 09/DAT/CBMSC Deverá, ainda, realizar as adequações abaixo 1. Possuir piso antiderrapante e incombustível; 2. Não possuir degraus em leque; 3. Devem ter largura mínima de 1,20 m; 4. O guarda-corpo deve ter altura mínima de 1,10 m; 5. O corrimão deve ser contínuo em ambos os lados, e ter altura entre 0,80 m e 0,92 m; 6. Identificar o número do pavimento; 7. Prever sinalização (placa de SAÍDA) com indicação clara do sentido de saída; 8. Devem possuir iluminação de emergência.
Iluminação de emergência	IE	Instalar 1 luminária de emergência do tipo bloco autônomo a cada 8,40m, devendo ter autonomia de 2h para as ocupações F (reunião de público com concentração) e hospitalar com internação ou com restrição de mobilidade. Para as demais ocupações a autonomia deverá ser de no mínimo 1h. Deverá estar conforme Instrução Normativa 11/DAT/CBMSC.
Sinalização de emergência	SEM	Instalar 1 placa de SAL indicando todas as mudanças de direção, obstáculos, saídas, escadas, rampas, etc, de tal forma que em cada placa de SAL seja possível visualizar o ponto seguinte. Tamanho da placa 25 x 16 cm, com moldura das letras de 4 x 9 cm e traço das letras 1cm. As placas deverão estar distantes no máximo 15m uma da outra. Obs: Para o cupação F (reunião de público com concentração), é obrigatório a placa do tipo luminosa, a qual deve permanecer constantemente iluminada durante os eventos. Deverá estar conforme Instrução Normativa 13/DAT/CBMSC.
Instalações de gás combustível (GLP & GN)	IGC	A edificação não fará uso de GLP.

4. ANEXOS

NR	Nome e-SCI	Nome Original	Descrição Documento	Data Upload
1	OUTROS_13-05-20 (...)	PJT - SALAS MOD (...)	Outros documentos (ex: croqui, fotos, etc)	13/05/2022 09:50:46

Assinatura Eletrônica

Wilian Leandro Paulino Auler
NOME

061.382.839-96
CPF

PORTO BELO/SC, 13/05/2022
LOCAL E DATA

170.245.14.218
ENDEREÇO IP DO SOLICITANTE