NOTA SOBRE CAMINHAMENTOS:
A definição de distância máxima a ser percorrida é realizada da porta de acesso da unidade autônoma mais distante, com permanência habitual de pessoas, até o ponto em que se atinja um local seguro ou de relativa segurança (desde que o caminhamento interno ao ambiente seja inferior a 10 m).

Nas salas/quartos ambulatoriais ou de internação (grupo H), caso o caminhamento interno na unidade autônoma seja superior a 10 m, a distância deve ser computada em relação ao centro geométrico daquele ambiente.



LEGENDA

SAÍDA SAÍDA	Placa indicativa de Saída de Emergência tipo Fotoluminescente Dimensões indicadas em planta
SAÍDA SAÍDA	Placa indicativa de Saída de Emergência tipo Bloco Autônomo Dimensões indicadas em planta
	Luminária de emergência tipo Bloco Autônomo de LED, sobrepor ou embutir Detalhes da iluminação indicados em planta
	Luminária de emergência tipo Bloco Autônomo de LED, 2 Faróis Detalhes da iluminação indicados em planta
S	Extintor de Incêndio tipo P6 ABC de 4Kg 2A:20B:C com devida sinalização de parede conforme detalhe de instalação de extintor portátil em parede.
1 UP 100 Pessoas	Indicação de Unidades de Passagem (UP) e respectiva capacidade de passagem em número de pessoas
	Indicação de caminhamento (do ponto mais distante, da porta de acesso ou do centro geométrico do ambiente, dependendo do caso aplicável)
	Indicação de ponto de início de rota de fuga (caminhamento de saída)

NOTAS

NOTAS SOBRE A SAÍDA DE EMERGÊNCIA
- As saídas de emergência devem permanecer desobstruídas, livres de quaisquer obstáculos.
- Nos acessos a altura livre mínima admitida é de 2,10 m, sendo caracterizado o acesso por: caminho a ser percorrido pelos usuários do pavimento, constituindo a rota de saída horizontal, para alcançar a escada, rampa, área de refúgio ou descarga
- Local seguro = local, fora da edificação, onde as pessoas estão sem o perigo imediato dos efeitos do fogo.
- As portas de correr com abertura automática devem permanecer abertas quando do acionamento do sistema de alarme de incêndio, como também na falta de energia elétrica, pane ou defeito de seu sistema.
- Nos casos em que a abertura da porta nos acessos se dê por fechadura eletrônica, se ocorrer falha no dispositivo, a porta deve ser liberada e permanecer destravada.
- Não se admite a instalação de espelho nas portas de saída ou em suas adjacências que possam gerar confusão e desorientação de pessoas durante a fuga.
- Portas com largura maior que 1,20 deverão ter duas folhas.

CAMINHAMENTO MÁXIMO (Anexo D da IN9)
Para edificação tipo H-6
- Piso de descarga (térreo): 50m - sem detecção e alarme de incêndio - para mais de uma saída.
- Piso de descarga (térreo): 40m - sem detecção e alarme de incêndio - para uma única saída.

Rev 00	Emissão inicial - Projeto Executivo	JK	set/2022
Nº	Registro de Modificações	Visto	Data

Cliente:
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

Obra:
Reforma & Ampliação - UBS Mauro João Jacques

Endereço:
Rua Manoel Machado, 197. Vila Nova

Projeto:
Projeto Preventivo de Incêndio

Data: setembro/2022
Escala: Indicada
Desenho: JK
Coordenação: SGG

Conteúdo:
Planta de Caminhamentos

Prancha: PI 03/04

Elaboração:
Alleanza Arquitetura Urbana & Engenharia

Responsáveis Técnicos:
Sérgio Guilherme Golinick — Arquiteto & Urbanista — CAU A80097-7
Daysi Nass dos Santos — Engenheira Civil — CREA/SC 55523-3
MARCOS ROBERTO STRAMARIO 30185549881 — Assinado de forma digital por MARCOS ROBERTO STRAMARIO:03185549881 — Dados: 2022.10.26 11:23:42 -03'00'
Marcos Roberto Stramari — Engenheiro Civil — CREA/SC 76439-2
João Luiz de Figueiredo Junior — Arquiteto & Urbanista — CAU A10115D-2

03 CAMINHAMENTOS
Escala 1:75

A1 - 594 X 841